



222200340180

检 测 报 告

Report for Analysis

项目名称: 2月焚烧烟气比对检测

委托单位: 泸州兴泸环境科技有限公司

受检单位: 泸州兴泸环境科技有限公司

检测类别: 委托检测

报告编号: HJ202500252

报告编号: 中科(渝)字[2025]WT第00117号

报告日期: 2025年03月13日

中科检测技术服务(重庆)有限公司

CAS Testing Technical Services(Chongqing) Co., Ltd.

地址: 重庆市北碚区云汉大道105号5幢7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编: 400700 电话/传真: (023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

报 告 说 明

- 1、 委托单位在委托前应说明检测目的，凡是污染事故调查、环保验收检测、仲裁及鉴定检测需在委托书中说明，并由本公司按规范采样、检测。委托送样检测报告不作为验收、成果鉴定和评价用。
- 2、 报告无本公司检验检测专用章、骑缝章， 章无效。
- 3、 报告无审核、批准人签字无效。
- 4、 报告不得涂改、增删。
- 5、 未经本公司允许，报告不得用于广告宣传。
- 6、 除非另有说明，报告只对本次采样/收到样品的检测结果负责。
- 7、 未经本公司书面许可，不得部分复制（全文复制除外）本报告；全文复制报告未重新加盖本公司检验检测专用章无效。
- 8、 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况，排放标准/限值标准由客户指定。
- 9、 除客户申请并支付样品管理费，所有超过标准规定时效的样品均不再做留样。
- 10、 如对检测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。对不能保存的特殊样品，本公司不予受理。
- 11、 投诉举报电话：(023)68200882 / 12315 / 12369。

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00117 号

页码：1 / 6

受泸州兴泸环境科技有限公司委托，于 2025 年 2 月 21 日~2 月 27 日对其排放的有组织废气进行了检测，采样地址为四川省泸州市合江县临港工业联榕坝片区。

一、企业概况

受检单位	泸州兴泸环境科技有限公司	受检单位地址	四川省泸州市合江县临港工业联榕坝片区
备注：以上信息由客户提供。			

二、检测人员

采样/检测人员	陈秀勇、莫博文
检测人员	罗佳、岳小云

三、检测项目

检测类别	检测点位	采样/检测时间	检测项目	检测频次	样品状态
有组织废气	焚烧烟气排气筒 DA002	2025 年 2 月 21 日	温度、流速、颗粒物	3 次/天，共 1 天	钛合金采样头
			二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、含氧量、氯化氢、氟化氢	6 次/天，共 1 天	吸收液

四、检测结果

检测项目	测定时间	检测结果	计量单位
温度	9:33~10:09	125	℃
	10:18~10:54	124	℃
	11:03~11:39	124	℃
流速	9:33~10:09	9.4	m/s
	10:18~10:54	9.5	m/s
	11:03~11:39	9.6	m/s
含氧量	10:19~10:24	7.80	%
	10:28~10:33	8.30	%

***** 接下页 *****

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00117 号

页码：2 / 6

检测结果续表

检测项目	测定时间	检测结果	计量单位
含氧量	10:35~10:40	9.00	%
	10:45~10:50	9.30	%
	10:58~11:03	8.90	%
	11:07~11:12	9.20	%
二氧化硫	10:19~10:24	3 L	mg/m ³
	10:28~10:33	3 L	mg/m ³
	10:35~10:40	3 L	mg/m ³
	10:45~10:50	3 L	mg/m ³
	10:58~11:03	3 L	mg/m ³
	11:07~11:12	3 L	mg/m ³
一氧化碳	10:19~10:24	14	mg/m ³
	10:28~10:33	17	mg/m ³
	10:35~10:40	15	mg/m ³
	10:45~10:50	14	mg/m ³
	10:58~11:03	12	mg/m ³
	11:07~11:12	13	mg/m ³
氮氧化物	10:19~10:24	149	mg/m ³
	10:28~10:33	159	mg/m ³
	10:35~10:40	164	mg/m ³
	10:45~10:50	144	mg/m ³
	10:58~11:03	175	mg/m ³
	11:07~11:12	172	mg/m ³

***** 接下页 *****

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

检测结果续表

检测项目	测定时间	检测结果	计量单位
颗粒物	9:33~10:09	4.2	mg/m ³
	10:18~10:54	4.5	mg/m ³
	11:03~11:39	4.1	mg/m ³
氯化氢	8:54~9:14	1.42	mg/m ³
	9:19~9:39	1.14	mg/m ³
	9:46~10:06	1.41	mg/m ³
	10:12~10:32	0.89	mg/m ³
	10:39~10:59	0.95	mg/m ³
	11:04~11:24	1.03	mg/m ³
氟化氢	8:54~9:14	0.48	mg/m ³
	9:19~9:39	0.48	mg/m ³
	9:46~10:06	0.48	mg/m ³
	10:12~10:32	1.05	mg/m ³
	10:39~10:59	0.49	mg/m ³
	11:04~11:24	0.48	mg/m ³
备注：1、排气筒高度为 100m，截面积为 0.9498m ² ； 2、“L”表示检测结果低于检出限，数值为该项目方法检出限。			

***** 接下页 *****

五、检测方法标准

检测项目	检测方法	方法依据	检出限
温度	固定源废气监测技术规范	HJ/T 397-2007	—
流速			—
含氧量			—
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	HJ 57-2017	3mg/m ³
一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法	HJ 973-2018	3mg/m ³
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	HJ 693-2014	3mg/m ³
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的 测定 重量法	HJ 836-2017	1.0mg/m ³
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离 子色谱法	HJ 549-2016	0.2mg/m ³
氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法	HJ 688-2019	0.08mg/m ³
备注：“—”表示该项目标准或方法未提供检出限。			

六、检测仪器设备

仪器设备名称	型号/规格	仪器编号	检定/校准有效期
大流量低浓度烟尘/气自动测试仪	崂应 3012H-D 型	CASCQTS-A0054	2025/07/24
双路烟气采样器	ZR-3712	CASCQTS-C0135	2025/09/04
十万分之一电子天平	ME55	CASCQTS-B0005	2025/11/13
电热鼓风干燥箱	DHG-9203A	CASCQTS-C0036	2025/09/28
离子色谱仪	ECO IC	CASCQTS-A0017	2026/11/18

***** 接下页 *****


七、采样点位示意图及工艺流程图

采样点位示意图



图例：◎有组织废气采样点

废气处理工艺流程图



***** 报告结束 *****

编制：冯婷

审核：张树刚

签发：周永

2025 年 03 月 13 日

2025 年 03 月 13 日

2025 年 03 月 13 日

中科检测技术服务（重庆）有限公司

（检验检测专用章）

检验检测专用章

重庆中科检测技术服务（重庆）有限公司